

Keuringsverslag van de binneninstallatie voor drinkwater, volgens het "Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending"



Naam opdrachtgever : CO. WOLFF
Adres : LUIZINGEN - HAVEN 1RD
2030 ANTWERPEN
BTW-nummer :
(* ontvangt de factuur van de keuring)

Keuringsorganisme : VMW
Adres : HERBERT HOOFDPLEIN 23
3000 LEUVEN
Inspecteur : D. ROOYER VMW
Telefoon : 0475 1419358
Badge nr. : 10122

Gekeurde installatie : Naam v/d klant/abonnee :
Adres : BARBARA STRAAT 23 / BORD
3000 LEUVEN
Watermeter nr. : 991300166
Klantnr. :
Telefoon : 1

(indien het huisnummer nog niet gekend is, het perceelnummer vermelden)

De gekeurde installatie bevindt zich in: ☒ een appartement ☐ een eengezinswoning ☐
Het betreft een: ☒ basiskeuring ☐ ééntapskeuring ☐ herkeuring
☐ bijkomende keuring (uitgebreide of gewijzigde installatie)
Datum keuring : 18 02 2011

Omschrijving	Aanwezig Ja/nee	Aanwezige beveiliging	OK/NOK	Omschrijving	Aanwezig Ja/nee	Aanwezige beveiliging	OK/NOK
1. Uitvoeringsplan	JA		OK	18. Bidet	N		
2. Toestellenlijst	JA		OK	19. Handsproeier bidet/wc	N		
3. Centrale beveiliging	JA	EA	OK	20. Keukenkraan	JA	AA	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	N			21. Handsproeier keukenkraan	N		
5. Bijvulling tweedecircuitwater	N			22. Lavabo	JA	AA	OK
6. Wanverbinding	N			23. Uitgietbak	N		
7. Bijvulling CV	N			24. Zonneboiler/paneel	N		
8. Warmwaterproductie op CV	N			25. Zwembadverwarming	N		
9. Waterververwarmingstoestellen	N			26. Zwembadbijvulling	N		
10. Waterbehandeling	N			27. Afvoerleidingen	N		
11. Kraan voor slangaansluiting	JA	WASST	OK	28. Urinoir	N		
12. Bad: uitloop kraan	JA	AA	OK	29. Tuinirrigatie	N		
13. Handsproeier badkraan	JA	BEL	OK	30. HAND WASSER	JA	AA	OK
14. Automatische badspoeling	N			31. V. HAND WASSER	JA		OK
15. Douche met vaste kop	N			Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring			
16. Douche met handsproeier	N			Drukverhogingsinstallatie			
17. WC	JA	BEL	OK	Pictogrammen			

Opmerkingen : CV WARM WATER PRODUCTIE EN RW ZIJN ALGEMEEN

CONFORMITEITSVERKLARING (met betrekking tot de voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming van de technische reglementering SVW en met de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van de waterleverancier)
De installatie : ☒ is conform ☐ is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen) ☐ is niet conform, herkeuring verplicht
3063327

Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht. Het légionellarisico maakte geen deel uit van dit onderzoek.

Handtekening klant (voorafgegaan door 'Gelezen en goedgekeurd' en naam voluit schrijven)

Handtekening inspecteur

Wit : exemplaar waterleverancier - Geel : exemplaar keuringsorganisme - Roze : exemplaar klant

Verantwoordelijke uitgever: SVW (Samenwerking Vlaams Water) vzw

Luthagen Haven 18 D
2030 ANTWERPEN
Tel 03/544.73.45
Fax 03/544.73.46

Datum:
Betreft: 't Roodhuys
T.a.v.:
Luchtmeting:
Aan de kanalen:
Aan de roosters:

Appartement : B0101

	Debiet zelfregelende ventielen:	Gemeten
	<u>Extractie</u>	
Keuken	100	102
WC/Badkamer	65	66
WC	25	26
	<u>Pulsie</u>	
Leefruimte	105	100
Slaapkamer	50	51
Bureau	35	34



BE 887.704.111
REG 02-28-11



ING 320-0128066-966-9
Fortis 001-5300461-69-69