

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

Email : info@comfortheating.be

Website : www.comfortheating.be

Opdrachtgever : Sensimmo

Klant :

Adres : Lindenlaan 31

3630 Maasmechelen

.....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 3200 liter

Materiaal buitenwand : puw ☐ toegankelijk ☒ ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../ 2015

Datum uitvoering controle : 21/07/2022

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : ok

Visuele controle van de toebehoren : ok

Overvulbeveiligingssysteem : ok

Controle aanwezigheid water en slib : niet

Lekdetectiesysteem : niet

Certificaat vorige controle : ok (2015)

Meting potentiaalverschil : niet *Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

Visuele controle buitenwand : niet ok

*Schrappen wat niet past