

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: TOPO IMMO****Adres: NIEUWSTRAAT 9, 9450 - Denderhoutem (BE)****Tel:****BTW BE: BE0507886852****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Astridlaan 110, 9400 - Okegem (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **>1995****VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT**Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK****VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN**Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**
Opmerking: **Nvt**Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **50 CM**
Onderdruk TESTO: **50 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Pneumatisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****OPMERKINGEN**Tank is niet dubbelwandig
Vorig attest is niet aanwezig**BESLUIT****De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **03/04/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkeningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER

Beckers

HANDTEKENING EIGENAAR

[Handwritten signature]

TOEGEVOEGDE FOTO'S

